

№ 5846



ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Кам'янське районне управління

вул. Філософська, 39-А, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49006. тел. 380500506965.
e-mail: info@dp.dpss.gov.ua, сайт: www.dp.dpss.gov.ua, код згідно СДРПОУ 40359593

від _____ 20 ____ р. № _____ На № _____ від _____

Кам'янському міському
голови

Андрію БІЛОУСОВУ

площа Петра Калнишевського,
будинок 2, місто Кам'янське,
Кам'янський район,
Дніпропетровська область,
51913

Щодо інформування

Шановний Андрію Леонідовичу!

Опрацювавши листа Відокремленого структурного підрозділу «Кам'янський районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» від 12.07.2024 р. № 2.0.2-16-1-2142, (вхідний № 11755 від 12.07.2024 р.) Кам'янське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області повідомляє наступне.

За результатами фізико-хімічних та санітарно-мікробіологічних досліджень проб води водоймищ річки Дніпро на території Правобережної зони відпочинку, розташованої в районі вулиці Набережна, міста Кам'янського, відібраної 11.07.2024 відповідно наказу МОЗ України № 721 від 02.05.2022 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення», не відповідає вимогам нормативної документації за наступними показниками.



UB
Головне управління Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області
№Вих-16.2/9956 від 15.07.2024
КЕН: ПОЛЬЩА Ф. Г. 15.07.2024 15:09
5E984D526F82F38F04000000
Сертифікат дієший з 30.01.2024 15:44

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Вхід. № 01-06/453
від «18» 07 20 24 р.
на _____ аркушах основного тексту
і _____ аркушах додатків

КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Вхід. № 5-12/459
від 16.07.2024
на 1 аркушах основного
тексту і _____ аркушах додатків

- згідно протоколу № 13 від 11.07.2024 – загальні коліформи (ЛКП), індекс становить 13000 КУО/дм³ при нормі не більше 5000 КУО/дм³;
- згідно протоколу № 14 від 11.07.2024 – загальні коліформи (ЛКП), індекс становить 13000 КУО/дм³ при нормі не більше 5000 КУО/дм³.

Враховуючи вищевикладене, керуючись Законами України «Про систему громадського здоров'я» від 06.09.2022 № 2573-IX, «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III, з метою недопущення виникнення епідемічних ускладнень серед населення міста вважаю за необхідне вжити заходи щодо заборони відвідування місця масового відпочинку населення на річці Дніпро в районі вулиці Набережної.

Про проведену роботу інформувати Кам'янське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області на електронні адреси: info@dp.dpss.gov.ua та 16@dp.dpss.gov.ua у визначені законодавством терміни.

Додаток: лист ВСП «Кам'янський районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» від 12.07.2024 р. № 2.0.2-16-1-2142 на 1 аркуші.

З повагою

**Начальник Кам'янського
районного управління
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області**

Федір ПОЛЬЩА

Анжела БІЛЕНКО 0677081268
Юлія ГРИНЧИШИНА 0989809839

